

*Расчет санитарных приборов.*

Помещение, санитарные приборы	Число санитарных приборов в помещении	Дополнительные данные
1. Душевые (женские и мужские) при: а) раздевальнях для занимающихся б) комнатах для инструкторского и тренерского состава в) бытовых помещениях для рабочих г) раздевальнях, массажных и бань сухого жара	Одна сетка на пять мест для переодевания в раздевальне Одна сетка на 15 одновременно работающих мужчин и женщин, но не менее чем по одной сетке при каждом помещении Одна сетка на 2 места в бане и 2 стола в массажной, но не менее двух сеток при раздевальне бани и одной сетки при раздевальне массажной	- - -
2. Санитарные узлы (с умывальниками в шлюзах): а) при раздевальнях для занимающихся: женские мужские б) для сотрудников, инструкторского и тренерского состава: женские мужские в) для зрителей: женские мужские	Один унитаз на 30 мест для переодевания в женской раздевальне, но не менее одного Один унитаз на 135 и один писсуар на 45 мест для переодевания в мужской раздевальне, но не менее одного унитаза Один унитаз на 15 одновременно работающих женщин, но не менее одного унитаза Один унитаз на 60 и один писсуар на 20 одновременно работающих мужчин, но не менее одного унитаза Один унитаз на 40 зрителей-женщин Один унитаз на 330 и один писсуар на 66 зрителей-мужчин	Один унитаз на 30 мест в раздевальнях без деления на мужские и женские, но не менее одного унитаза в каждом При числе одновременно работающих мужчин и женщин менее 20 чел. предусматривается общий санитарный узел на один унитаз В каждом помещении санитарного узла должно быть не более 40 приборов (унитазов, писсуаров); вход и выход должны быть рассредоточены
3. Умывальные при санитарных узлах для зрителей: женские мужские	Один умывальник на 4 унитаза в санитарном узле Один умывальник на 8 приборов (унитаза, писсуара) в санитарном узле	- -
4. Сушилки для волос в раздевальнях для занимающихся: женских мужских	Один прибор на 10 мест для переодевания в раздевальне Один прибор на 20 мест для переодевания в раздевальне	- -
5. Умывальники: в раздевальнях для занимающихся	Один умывальник на 30 мест для переодевания в раздевальне, но не менее одного	-

## Расчет санитарных приборов (продолжение)

в комнатах инструкторского и тренерского состава, помещениях для рабочих, помещениях для медицинского обслуживания (кроме ожидальной), массажной	По одному умывальнику на каждое помещение	-
6. Ножные ванны (мойки для ног) в раздевальнях для занимающихся	Одна ванна на 20 мест для переодевания в раздевальне, но не менее одной	Площадь на одну ванну 1×0,85 м
7. Мойки в помещениях для уборочного инвентаря	Одна мойка на помещение	-

### Примечания:

1. Численное соотношение мужчин и женщин - занимающихся, сотрудников, инструкторского и тренерского состава принимается 1:1.  
В санитарных узлах для зрителей расчетное число зрителей-мужчин принимается исходя из 60 %, а в залах, предназначенных для футбола, и катках, предназначенных для хоккея, - исходя из 70 % общего числа зрительских мест; расчетное число зрителей-женщин во всех случаях принимается исходя из 40 % общего числа зрительских мест.
2. При душевых с числом душевых сеток более четырех предусматриваются преддушевые, которые оборудуются скамьями, вешалками с крючками для полотенец и полочками для туалетных принадлежностей.
3. При числе одновременно работающих менее 5 душевые при комнатах для инструкторского и тренерского состава и бытовых помещениях могут не предусматриваться.
4. Число умывальников в шлюзах определяется исходя из расчета: один умывальник на каждые 5 приборов (унитазов и писсуаров), но не менее одного умывальника при каждом санитарном узле.
5. Умывальники в раздевальнях для занимающихся допускается размещать в шлюзах при уборных.
6. Сушилки для волос допускается размещать в отдельном помещении, смежном с раздевальней.

### Принимаемые размеры при расстановке санитарного оборудования.

Показатель	Уборные	Умывальни	Душевые
1. Размеры кабин в плане, м, при дверях: открывающихся наружу	0,85×1,2	-	0,85×1,8**
открывающихся внутрь	0,85×1,5*	-	-
открытых	-	-	0,85×1
2. Высота разделительных экранов (от пола), м	1,8	-	1,8
3. Расстояние от пола до низа экрана, м	0,2	-	0,2
4. Расстояние между приборами (в осях), м: умывальниками	-	0,65	-
писсуарами	0,7	-	-
5. Ширина проходов, м:*** между рядами кабин: до 6 в ряду	1,5	-	1,5
св. 6 в ряду	2	-	1,5
между рядами умывальников	-	1,6	-
между рядами писсуаров: до 6 в ряду	1,5	-	-
св. 6 в ряду	2	-	-
между стеной (перегородкой) и рядом кабин	1,3	1,1	1 - при числе в ряду до 6; 1,5 - при 7 и более приборах
между кабинами и рядом писсуаров	2	-	-

\* Принимается только для уборных, состоящих из одной кабины и шлюза.

\*\* Включая преддушевую при закрытых кабинах.

\*\*\* Приведена минимальная ширина проходов; в зависимости от архитектурно-планировочного решения и шага строительных конструкций ширина проходов может быть увеличена.

# Санитарно-технические помещения по требованиям FIFA

