

Состав и удельные параметры для расчета площади вспомогательных помещений при залах

Помещения	Удельные расчетные параметры, м ²	Примечания
Вестибюль: для занимающихся	0,5 на одного занимающегося (но не менее 20)	В крытых сооружениях с количеством мест для зрителей менее 800 предусматривается общим для занимающихся и зрителей
для зрителей	0,25 на одно зрительское место	При общем вестибюле расчетные площади для каждой категории посетителей не суммируются, а принимается наибольшая расчетная площадь
Гардеробная верхней одежды (площадь за барьером): для занимающихся	0,1 на одно место на 200 % единовременной вместимости для занятий	Устраивается отдельно от гардеробной для зрителей
для сотрудников	на 100 % сотрудников	
для зрителей	на 100 % мест для зрителей	
Фойе для зрителей	0,35 на одно зрительское место	При устройстве входов на зрительские места с отметки вестибюля фойе совмещается с ним, при этом площадь вестибюля-фойе принимается по наибольшему из расчетных показателей
Кассы: кассовые кабины	2,5 на 1 кабину Количество кабин - из расчета: 1 кабина до 1500 мест для зрителей; 2 - при числе мест до 5000; 3 - при числе мест более 5000	
помещение администратора	6-8	
кассовый вестибюль	15 на каждую кабину	
Места для переодевания в раздевальных для занимающихся (площадь для размещения скамей и проходов): в общих мужских и общих женских раздевальных	1,0 - на одно место при числе мест в одном помещении свыше 50; 1,2 - при числе мест от 30 до 50; 1,3 - при числе мест не менее 30	Соотношение площадей мужских и женских раздевальных следует принимать 1:1, если иное соотношение не вызывается местными демографическими особенностями
в командных раздевальных	1,5 на одно место Расчетное число мест в каждой раздевальной - 16	В командной раздевальной допускается предусматривать дополнительную площадь до 4 м ² для тренера, его помощника и представителя команды

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

ДП-04044 12-2009

Состав и удельные параметры для расчета площади вспомогательных помещений при залах (продолжение)

Шкафы для хранения домашней одежды занимающихся: в общих раздевальных (в закрытых двухъярусных шкафах) в командных раздевальных (в закрытых двухъярусных или одноярусных шкафах) в отдельном помещении гардеробной домашней одежды (в двухъярусных открытых шкафах размером в плане 0,6 0,3 м)	0,18 на один шкаф	Двухъярусные или одноярусные шкафы размером в плане 0,6 0,3 м
	При 0,18 на один шкаф (на 2 места для хранения одежды); число мест - на 150 % вместимости раздевальной	При одноярусных шкафах норму площади следует увеличивать вдвое. В раздевальных, предназначенных для детей, шкафы следует предусматривать только одноярусными; при расстановке шкафов для хранения домашней одежды не в блоке со скамьями для переодевания норму площади следует увеличить в 2,2 раза для двухъярусных и в 1,7 раза – для одноярусных шкафов (из примерного расчета 0,5 м² на один шкаф)
	0,18 на один шкаф; число шкафов - на 100 % мест для переодевания	Допускается предусматривать хранение одежды открытым способом (на крючках, вешалках) - при использовании закрытой раздевальной одной командой в течение всей смены; в этом случае площадь для шкафов не выделяется
	0,50 на один шкаф	Может предусматриваться взамен хранения одежды в помещениях раздевальных. Допускается хранение части домашней одежды в помещении раздевальной, а части - в помещении общей гардеробной
Помещение для отдыха занимающихся	1,5, но не менее 18 из расчета 20 % пропускной способности в смену	Допускается предусматривать в виде кулуаров в световых разрывах коридоров, а также объединить с вестибюлем для занимающихся. На сооружениях жилых районов, а также при пропускной способности сооружения менее 100 чел. в смену не предусматривается
Помещение для медицинского обслуживания и контроля: пункт оказания первой медицинской помощи в составе: кабинет врача (дежурной медсестры) ожидальная санитарно-гигиенические помещения медико-восстановительный центр блок массажной и бани сухого жара в составе: помещение массажной	16 16 8 Состав и площади помещений определяются заданием на проектирование исходя из местных условий и требований заказчика 12 при одном столе При двух и более столах в одном помещении на каждый стол добавлять по 8 м²	При двух или более залах в одном здании предусматривается общим для всего сооружения. Планировка, размеры и оборудование помещения должны обеспечивать возможность движения и обслуживания инвалидов, пользующихся креслами-колясками При отсутствии в составе сооружения блока помещений медико-восстановительного назначения рекомендуется предусматривать использование пункта первой помощи для проведения консультации спортивно-медицинского характера Необходимость устройства, а также количество столов в массажной и мест в бане определяются заданием на проектирование

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

ДП-04044 12-2009

Состав и удельные параметры для расчета площади вспомогательных помещений при залах (окончание)

помещение камеры сухого жара	2 на одно место, не считая шлюза при входе в камеру, но не менее 10	
раздевальная при: массажной	1,5 на один стол, но не менее 5	Допускается размещение массажной или бани при раздевальных для занимающихся; в этом случае отдельные раздевальные при них не предусматриваются
бане	1,5 на два места в камере, но не менее 12	
комнате отдыха	2 на одно место в камере, но не менее 12	Соотношение мужчин и женщин следует принимать 1:1, если иное соотношение не определено в задании на проектирование
помещения для допинг-контроля в составе:		Необходимость наличия на сооружении пункта (зоны) допинг-контроля определяется заданием на проектирование
ожидальная;	20	
помещение для взятия и анализа проб с открытыми туалетными отсеками (3 отсека);	20	
душевая и уборная при ожидальной	12-14	
Комнаты инструкторского и тренерского состава (мужская и женская)	2,5 (1,8 при числе мест в комнате более 10) на одно место, но не менее 9 каждая Количество мест: 1 на каждые 15 чел. пропускной способности в смену	При числе работающих 5 и менее для мужчин и женщин, предусматривая при этом кабины для переодевания площадью 1 м ² каждая. Количество кабин 1-2 на 5 мест. При кабинах могут предусматриваться душевые
Учебный класс (методический кабинет): помещение для занятий; кладовая наглядных пособий	30 10	Необходимость наличия методических кабинетов определяется заданием на проектирование
Служебные помещения административного и технического персонала	Состав и площади - по заданию на проектирование или штатному расписанию	
Бытовые помещения для рабочих	1,5 на одно место, но не менее 96 в каждом помещении. Расчетное число мест - на 50 % численности по штатному расписанию или по заданию на проектирование	Допускается устройство кабин для переодевания, в том числе с душевыми (по аналогии с помещениями для тренеров)
Кладовые уборочного инвентаря	4 на 1000 м ² площади пола убираемых помещений	Располагаются поэтажно, рассредоточение при убираемых помещениях
Помещения для работников охраны общественного порядка	Две смежные комнаты по 10-12 м ² каждая	Предусматриваются при вместимости трибун в крытых сооружениях от 1500 зрителей или по заданию на проектирование
Примечание: Для хранения оборудования, необходимого при трансформации мест соревнований в крытых сооружениях (помосты под ринги, борцовские ковры, гимнастические снаряды, настилы для спортивных игр), а также переносных трибун или иных съемных мест для зрителей предусматриваются помещения, площадь которых определяется в зависимости от количества и габаритов оборудования и принятых способов хранения.		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ДП-04044 12-2009			